

Pieczęć Państwowego Inspektora Sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR** 140/1207/NS/ZNS/19/526/197

Gliwice, 27.05.2019r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Małgorzata Plewińska NS/ZNS z up. nr SSP/0131/78/19

Barbara Rożeniec NS/HDM z up. nr SSP/0131/42/18

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach**

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 3 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59) w związku z art. 67 §1 oraz art.68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096).

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa nr.13

ul. Elsnere 25

44-105 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Budynek dydaktyczny - rozbudowa SP.13

ul. Elsnere 25

44-105 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Szkoła Podstawowa nr.13

(imię i nazwisko/pełna nazwa/inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Elsnere 25

(adres zamieszkania/siedziby/w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

44-105 Gliwice

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio, NIP 969 00 50 551

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Małgorzata Bucher / Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 13

(imię i nazwisko/stanowisko)



6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

nie dotyczy

(imię i nazwisko/ stanowisko/ dane upoważniającego/ data wydania upoważnienia)

7. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/ stanowisko/ inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27 05 2019, 9<sup>00</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia\*: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 27 05 2019, 10<sup>00</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w który stwierdzono nieprawidłowości\*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przeprowadzenie oględzin odbiorowych w związku z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Głiwicach

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/ nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* - nr i nazwa protokołu/ów\*: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\*: nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane podczas kontroli:

Projekt budowlany „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Głiwicach przy ul. Elsnera 25” wykonany przez biuro arch. Studio BB w marcu 2017r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:

Protokół skuteczności wentylacji mechanicznej z dnia 13.08.2018r.



13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli nr: ..... nie dotyczy .....

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie: (stan formalno-prawny/ nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli)

Dnia 27.05.2019, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach przeprowadzono oględzinę dobudowanego budynku szkoły.

Prace budowlane wykonano na podstawie projektu uzgodnionego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice - Decyzja nr 634/2017 z dnia 26.05.2017r.

Predmiotowy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym o pow. użytkowej 1127,04 m<sup>2</sup>

W budynku zgodnie z projektem wydzielono 7 sal lekcyjnych, salę ćwiczeń, 2 szatnie, świetlicę oraz węzeł sanitarny damski, męski i dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru i piątra. Budynek został połączony z istniejącym budynkiem szkoły poprzez łącznik z wyjściem na zewnątrz.

W pomieszczeniach dydaktycznych i sali ćwiczeń oraz szatniach zapewniono wentylację nawiewno-wywiewną mechaniczną. W węzłach sanitarnych zapewniono wentylację mechaniczną. Zapewniono również oświetlenie naturalne i sztuczne.



*[Handwritten signature]*

Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/ obiektu, stanu sanitarno-higienicznego\*: *nie dotyczy*

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

*nie dotyczy*

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*:

- 1. W ustępach, zgodnie z projektem, należy zapewnić otwory w dolnej części drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m<sup>2</sup>
- 2. Zgodnie z § 302 ust 3 Dz.U.z. 2015, poz 1422 na grzejnikach c.o. należy umieścić osłony.
- 3. Pisuany w ustępach należy oddzielić krótkimi ściankami
- 4. Dzieciom klas I-III należy zapewnić szafki ubraniowe.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCY W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/ dziennika budowy\*\*:

2. ~~Wnieiono~~/ nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu — ~~naniesiono~~/ nie naniesiono\*\*:

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit ..... nie nałożono/ nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na: ..... *nie dotyczy* .....  
 w wysokości..... słownie.....  
 (nr mandatu karnego).....  
 (podstawa prawna).....
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
 wydane przez ..... *nie dotyczy* .....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/ nie skorzystała\*\* : ..... *nie dotyczy* .....
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: ..... *nie dotyczy* .....  
 (imię i nazwisko/ adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ ~~nie zapoznano się~~\*\*.
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:

*nie dotyczy*

KIEROWNIK SEKCJI HIGIENY  
 DZIECI I MŁODZIEŻY

*SB*  
 mgr Barbara Rożenek

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny  
 PSSE GLIWICE  
*Mewińska*  
 mgr inż. Małgorzata Plewińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
 im. Krystyny Bochenek  
 44-105 Gliwice, ul. Elsnera 25  
 NIP: 669 00 50 551 Regon: 000721490  
 tel./fax (32) 270 03 50

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bucher*

mgr Mariola Bucher

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/  
 pieczęć imienna/ pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.05.2019.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
 im. Krystyny Bochenek  
 44-105 Gliwice, ul. Elsnera 25  
 NIP: 669 00 50 551 Regon: 000721490  
 tel./fax (32) 270 03 50

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bucher*  
 mgr Mariola Bucher

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/ ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSS/PSSE w Gliwicach\*\*.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.  
 Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
 Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”  
 \*\* niewłaściwe skreślić