

SP13.26.2.2022

Gliwice, 17-03-2022 r.

nr kor.

Dotyczy: **(3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.**

### **Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia**

Szkoła Podstawowa Nr 13  
Im. Krystyny Bochenek  
W Gliwicach  
ul. Józefa Elsnera 25  
44-105 Gliwice

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 270-03-50  
fax +48 32 270-03-50  
sekretariat@sp13.gliwice.eu

#### **Pytanie nr 1:**

Czy w załączonym do oferowania przedmiary na SP nr 13 są poprawne, gdyż data ich opracowania widnieje 2021 r  
Proszę o weryfikację w przedmiarze wewnętrznej instalacji gazu c.o. i wod-kan wyliczeń powierzchni izolacji (poz. 2.12, 10.4, 11.22, 11.23, 12.18 i 14.3)

#### **Odpowiedź:**

Data opracowania przedmiarów robót nie ma wpływa na zakres robót.  
W przedmiarze robót części instalacyjnej powinno być  
poz. 8.1 KNRW 217/321/8  
SST-3 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z automatyką oraz okablowanie - dostawa i montaż  
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 kpl 1,00  
poz. 10.4 KNR 916/102/4 SST-3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym okładziną kauczukową gr.30 mm  
Wyliczenie ilości robót: 9,38+2,42 11,800000  
razem: m2 11,800  
W pozostałych poz. nie dokonuje się zmian.

Z poważaniem

Mariola Bucher

Dyrektor Jednostki